



Date: 2020 Year. month day (Dátum): (év): (hó): (nap):		Manufacturer: Inter-Thermo Kft. (Gyártó):	
QUALITY CONTROL CERTIFICATE (MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY)			
Correct denomination of the product (function): (A termék szabatos megnevezése (rendeltetéssel): type evaporator (elpárolgató)		Issued by: (Bizonyítvány kiállítója): Inter-Thermo Kft.	
Date of production or importation: (Gyártás vagy importálás időpontja): 2020		Product number: (Gyártási szám):	VTSZ: 8419 50 9000
Dimension: (Méretek): X X mm kg		SZTJ: 101-3	
Capacity: (Hűtőteljesítmény): to= -30 °C Qo= kW El. Defrosting: kW (El. leolvasztás):		Method quality controll (measuring, sampling): (A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer): Pressures: Mpa h (Nyomás):	
Substantial characteristics of the product (with exact technical data, measuring values): (A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel)): The dimensions and material of the product are match to the drawings and regulations. Plugging is controlled. At -10 °C evaporating and 32 °C air temperature the product has fulfilled the requirements. (A hőcserélő méreteiben, anyagminőségében a rajzokkal és előírásokkal egyezik. Tömítettsége megfelelő. -10°C elpárolgási és 32°C levegő hőmérséklet mellett az előírt hűtőteljesítményt leadta).			
Other data: (Egyéb adatok): Match to (Megfelel az) MSZ-172, MSZ-1520, MSZ EN 378-1 2002, MSZ 8880/14-74, EN 60204-1:1997, MSZ 8880/13-74 regulations (előírásainak).			
Transport, storing instructions: (Szállítási, raktározási előírások): Transported in cases. Have to fix again slipping and keeling over. Store in dry place. (Kartondobozban. Elcsúszás, eldőlés ellen rögzíteni. Tárolás száraz, fedett helyen).		Number of type permission: Típus engedély száma: 2022/711237/2002 Tanúsítvány szám: MK 2892419 01	
Instructions for use, handling instructions: (Használati, kezelési előírás): according to the owner's manual (gépkönyv alapján)			
_____ signature, (aláírás)		_____ stamping, (bélyegző)	